

成都市第五人民医院  
污水处理站在线设备运维服务项目

采  
购  
文  
件

项目编号：FC-2025-055

采购人：成都市第五人民医院

二〇二五年八月

# 目 录

第一章 比选邀请 .....	2
第二章 供应商须知 .....	5
第三章 供应商资格审查及符合性审查 .....	9
第四章 采购需求 .....	13
第五章 评分标准 .....	15
第六章 响应文件格式 .....	16

## 第一章 比选邀请

序号	应知事项	说明和要求
1	采购人	成都市第五人民医院
2	项目名称	成都市第五人民医院东西区污水处理站在线设备运维服务项目
3	项目编号	FC-2025-055
4	采购需求	详见采购文件第四章
5	项目预算 (实质性要求)	6.5 万元/年，一采一年。 超过采购预算的报价为无效报价。
6	最高限价 (实质性要求)	6.5 万元。 超过最高限价的报价为无效报价。
7	邀请方式	成都市第五人民医院官方网站和四川招标投标网上以公告形式发布
8	资格要求 (实质性要求)	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： 2、本项目的特定资格要求：无。
9	联合体 (实质性要求)	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
10	合同分包、转包 (实质性要求)	<input type="checkbox"/> 接受 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
11	现场踏勘	<input checked="" type="checkbox"/> 不举行  <input type="checkbox"/> 举行 (1) 踏勘签到时间： (2) 踏勘签到地址： (3) 踏勘时间： (4) 联系人： (5) 联系电话：  注：供应商自行前往踏勘地点，所产生的费用由供应商自行承担。参与投标默认为已经踏勘完成，如因供应商未踏勘现场所引起的不利因素以及相关安全责任等问题均由供应商自行负责。

12	比选有效期 (实质性要求)	120天。比选有效期内供应商不得对其报价及相关承诺进行实质性变更，否则将被列入医院黑名单并追究其违约责任。响应文件中载明的响应文件有效期可以长于采购文件规定的期限，但不得短于采购文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效处理。
13	答疑会	<input type="checkbox"/> 组织 <input checked="" type="checkbox"/> 不组织
14	比选保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取
15	履约保证金	<input checked="" type="checkbox"/> 不收取
16	评审方式	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 通过资格、符合性审查且满足采购文件全部实质性要求的供应商达到比选条件，评审小组按照评审因素进行评分， <b>得分最高</b> 的供应商为成交供应商。若得分相同则报价最低的为成交供应商，若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。 <input type="checkbox"/> 最低评标价法 通过资格、符合性审查且所有技术参数要求和商务要求均符合要求的供应商达到比选条件，评审小组按照最终报价进行评审， <b>最终报价最低</b> 的供应商为成交供应商。若报价相同且所有技术、服务及商务要求响应情况均一致则采取随机抽取的方式确定成交供应商。
17	报名时间	2025年08月19日至2025年08月25日(法定公休日、法定节假日除外) 上午9:00-下午17:00
18	报名方式	供应商应通过云招采供应平台线上报名，报名链接： <a href="https://mk.cd5120.com:28083">https://mk.cd5120.com:28083</a> ，报名资料加盖单位公章以PDF扫描件的形式上传。
19	采购文件 获取方式	供应商应通过成都市第五人民医院官方网站(网址： <a href="http://www.cd5120.cn">www.cd5120.cn</a> )和四川招投标网(网址： <a href="http://www.scbid.com/">http://www.scbid.com/</a> )发布的采购公告 <b>免费</b> 获取采购文件。
20	响应文件 提交方式	<input checked="" type="checkbox"/> 线上提交： 供应商应通过云招采供应平台在提交响应文件截止时间前填写首

	(实质性要求)	<p>次报价（加密）并提交电子版响应文件（以 PDF 扫描件形式上传，加密）。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>现场提交：</p> <p>（1）纸质版响应文件应在提交响应文件截止时间前送达比选地点；</p> <p>（2）文件份数：正本_1_份、副本_1_份</p> <p>（3）递交响应文件截止时间：另行通知，以比选时间公告为准。</p> <p>（4）比选地点：成都市第五人民医院（成都市温江区麻市街33号），具体地点以比选时间公告为准。</p> <p>注：供应商可在报名审核后及时进行响应文件的编制，以确保在提交响应文件截止时间前提交；电子版响应文件与纸质版响应文件必须一致，若有一致，以纸质版响应文件为准，在最终确认表上作出书面澄清。</p> <p>未按方式提交或逾期送达或没有密封的响应文件恕不接收</p>
21	联系方式	<p>（1）采购部门：医学工程部 联系方式：彭老师 028-82782640</p> <p>（2）项目主管部门：总务部 联系方式：谢老师</p> <p>（3）监督部门：审计部 联系方式：028-82724310</p> <p>（4）医院招采平台-云招采供应平台：技术支持 400-8881345</p>

## 第二章 供应商须知

序号	应知事项	说明和要求
1	报价	<p>(1) 本项目报价统一使用人民币报价；</p> <p>(2) 报价应是完成比选项目全部工作内容的价格体现，是最终用户验收合格后的总价，包含了供应商完成本项目所需的一切费用，即项目包干价。</p>
2	响应文件编制要求 (实质性要求)	<p><b>(1) 响应文件的格式</b></p> <p>供应商应仔细阅读本采购文件，按采购文件第六章“响应文件格式”进行编制，供应商在编制响应文件时应使用该章所附格式；该章未规定格式的，由供应商根据实际情况自主编制，但不得影响<b>响应文件内容的完整性和有效性</b>；供应商应在“响应文件格式”前附文件索引表、目录；</p> <p><b>(2) 响应文件的语言</b></p> <p>1. 采购人和供应商之间的所有函件往来必须使用汉语语言文字。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将被视为无效材料（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外）；</p> <p>2. 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准，如因未翻译而造成的无效，由供应商承担；</p> <p><b>(3) 响应文件的签署、盖章</b></p> <p>响应文件应根据采购文件的要求签署、盖章。</p>
3	响应文件的密封和标注	<p>(1) 纸质版响应文件包括正本、副本，响应文件副本可采用正本的复印件。</p> <p>(2) 供应商应在纸质版响应文件正本和副本的封面上注明供应商名称、项目编号、项目名称，并分别标上“正本”、“副本”字样。</p> <p>(3) 所有响应文件均应当密封，注明供应商名称、项目编号、项目名称。</p>

序号	应知事项	说明和要求
4	合格供应商 (实质性要求)	<p>(1) 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；</p> <p>(2) 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；</p> <p>(3) 在医院招采平台-云招采供应平台上向采购人提交了报名资料并审核通过（流标后再次挂网采购的项目仍旧需再次报名）。</p>
5	比选程序	<p>(1) 供应商在提交响应文件截止时间前线上填写首次报价（加密）并提交电子版响应文件（加密），并在比选当天提交响应文件截止时间前扫描二维码签到，同时现场递交纸质版响应文件。</p> <p>(2) 采购人检查供应商递交的响应文件密封情况，供应商现场对电子版响应文件解密，确认后由供应商授权代表签字确认。</p> <p>(3) 评审小组根据采购文件对供应商的响应文件进行资格审查、符合性审查及其他有效性审查。若项目为第一次挂网比选，审查合格的供应商应满足3家以上（含3家），评审小组与合格的供应商进行谈判；合格供应商不足3家的不得进行下一步评审。若项目非第一次挂网比选，评审小组与合格的供应商进行谈判，不受数量限制。</p> <p>(4) 根据供应商扫码签到时随机获取的签到码顺序，评审小组逐一与通过资格审查和符合性审查的供应商进行谈判，要求供应商提供最终报价作为有效报价参与评审。供应商最终报价不得高于响应文件首次报价；供应商通过云招采供应平台填写最终报价及补充承诺，同时扫描上传纸质版最终确认表（加盖单位鲜章，最终报价须一致）一并提交，经评审小组确认无误后方可离场。</p> <p>(5) 评审小组对通过资格审查和符合性审查的供应商进行评审，按照评审办法确定候选成交供应商。</p> <p>(6) 比选当日，供应商应保证响应文件中所写明的法定代表人或委托代理人的联系方式的畅通，并确保其具备与采购人就本项目进行谈判及在我单位的招采平台-云招采供应平台上进行操作等条件。</p>
6	货物质量要求 (实质性要求)	<p>(1) 供应商响应货物均为经检验合格的生产厂家原装全新合格产品，供应商承诺的质量、技术和其他要求，符合国家相关的质量标准和出厂标准并提供产品合格证；</p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>(2) 若出现质量问题, 供应商负责按照采购人要求办理退货并承担因货物质量导致的经济和法律责任;</p> <p>(3) 国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的, 应当符合其要求。</p>
7	服务质量要求 (实质性要求)	<p>(1) 符合本采购文件及采购人承诺的质量、技术和其他要求, 符合国家相关的质量标准和出厂标准;</p> <p>(2) 国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准和资格资质条件等有强制性规定的, 应当符合其要求。</p>
8	知识产权要求 (实质性要求)	<p>(1) 供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用), 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷, 如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷, 由供应商承担所有相关责任。除非采购文件特别规定, 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权;</p> <p>(2) 供应商将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的, 使用该知识成果后, 供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料, 并承诺提供无限期支持, 采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权);</p> <p>(3) 如采用供应商所不拥有的知识产权, 则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。</p>
9	供应商纪律要求 (实质性要求)	<p>(1) 比选申请人参加比选不得有下列情形:</p> <p>①提供虚假材料谋取成交资格;</p> <p>②采取不正当手段诋毁、排挤其他比选申请人;</p> <p>③与采购人、其他比选申请人恶意串通;</p> <p>④向采购人、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益;</p> <p>⑤拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;</p> <p>⑥采购人到成交供应商现场查验, 发现有与响应文件承诺不符的情况。</p> <p>⑦法律法规规定的其他情形。</p> <p>有上述情形之一的比选申请人, 属于不合格比选申请人, 其比选申请人</p>

序号	应知事项	说明和要求
		<p>或成交资格将被取消。</p> <p>(2) 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：</p> <p>①不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；</p> <p>②不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；</p> <p>③不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；</p> <p>④不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；</p> <p>⑤不同供应商的投标文件相互混装。</p> <p>⑥法律法规规定的其他情形。</p>
10	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	<p>(1) 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。（提供承诺函）</p> <p>(2) 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函）</p> <p>(3) 利害关系代理人处理。2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作为无效处理。（提供承诺函）</p>
11	禁止参加本次采购活动的供应商（实质性要求）	<p>(1)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在递交响应文件截止之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。</p> <p>(2) 列入医院黑名单库的供应商不能参加本项目的采购活动。</p>
12	采购文件澄清、修改	<p>采购人在采购期间发出的一切澄清、修改均为采购文件的有效组成部分。</p>

序号	应知事项	说明和要求
13	供应商质疑	向采购人书面提出。
14	成交公告及合同签订	<p>(1) 比选完成后，采购人在医院官网（网址：<a href="http://www.cd5120.com">www.cd5120.com</a>）上发布评审结果公告，同时在云招采供应平台上向成交供应商推送成交信息；</p> <p>(2) 请成交供应商在结果公告发出次日起三个工作日后，联系项目主管部门沟通合同签订事宜。</p> <p>(3) 由于成交供应商的原因，成交供应商在接到采购人通知后未与采购人签订合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。</p> <p>(4) 若成交供应商以非正当理由放弃成交，将列入医院“黑名单”，不得参与本单位的采购活动。</p>
15	实质性响应	供应商应满足采购文件所有实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

### 第三章 供应商资格审查及符合性审查

资格审查			
序号	资格审查项	通过条件	结论
1	具有独立承担民事责任的能力	<p>(1) 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；</p> <p>(2) 若为分单位，除提供总单位和分单位的“营业执照”以外，还需提供总单位授权分单位参与本项目采购活动相关事宜的授权证明；</p> <p>(3) 若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；</p> <p>(4) 若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；</p> <p>(5) 若为自然人：提供“身份证明材料”。</p>	
2	法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	<p>(1) 法定代表人参与：提供法定代表人身份证明书及其身份证复印件加盖公章。</p> <p>(2) 授权代表参与：提供法定代表人授权委托书以及法定代表人和授权代表的身份证复印件加盖公章。</p> <p>注：格式见第六章“法定代表人身份证明书”以及法定代表人授权委托。</p>	
3	具有健全的财务会计制度	<p>提供承诺函 (注：格式见第六章承诺函)</p>	
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力		
5	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录		
6	具有良好的商业信誉		
7	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录		

资格审查			
序号	资格审查项	通过条件	结论
8	法律、行政法规规定的 其他条件		
9	本项目特定资格条件： 无。	如有，提供证明材料。	

符合性审查			
序号	符合性审查项	通过条件	结论
1	采购文件中实质性要求	供应商符合第四章“★”的条款（若涉及）	
2	响应文件编制	符合采购文件编制的实质性要求； 注：供应商无需另行提供证明材料	
3	签字、盖章	符合采购文件要求； 注：供应商无需另行提供证明材料	
4	报价	符合采购文件报价要求； 注：供应商无需另行提供证明材料	

## 第四章 采购需求

### 一、项目概述

为保障医院东西区污水处理站在线设备正常运行、污水监测数据正常传输，成都市第五人民医院拟比选一家供应商提供东西区污水处理站在线设备运维服务。本项目共 1 个包。

### ★二、采购清单

序号	项目名称	计量单位	采购数量	预算单价 (万元/年)	预算总价 (万元/年)	单价最高 限价 (万元/年)	总价最高 限价 (万元/年)
1	污水处理站 在线设备运 维服务	项	1	6.5	6.5	6.5	6.5

### ★三、技术服务要求

- 1、负责东西区在线监测系统的正常运行（西区在线设备：CODcr 在线监测仪、氨氮在线监测仪、PH 在线监测仪、余氯在线监测仪、流量计、采样器、数采仪及配套采样系统（包括采样泵、管路等）；东区在线设备：余氯在线监测仪、流量计、PH 在线监测仪的运行维护服务）。含技术人员现场维修、培训支持、易损备件更换、对接设备制造商异地支持解决疑难问题等。
- 2、对数据传输系统进行管理维护服务，如发现异常，供应商接到通知后需在 2 小时内安排人员到现场进行检查、确认。若为仪表自身出现问题，应及时处理并按相关流程要求配合采购人上报环保部门。
- 3、保证上传至环保部门平台的数据有效传输率不低于 90%，因停电或非采购人原因造成数据不能正常上传的情形除外。
- 4、确保数据传输系统的传输值及仪表所显示的监测值偏差小于 1‰；CODcr、氨氮、PH、流量、余氯，共计 5 组实时在线数据通过数采仪正常传输到环保部门。
- 5、仪表校准：仪表实际水样比对；仪表进行质控样考核，需满足质控要求。质控样考核结果满足水污染源在线监测系统（CODcr、NH<sub>3</sub>-N 等）验收技术规范（HJ 354-2019 代替 HJ\_T 354-2007）。若在考核及比对过程中仪表不满足要求，立即对仪表进行整改，直至达到上述要求；建立完善的运行维护记录台账。
- 6、仪表产生的废液供应商按国家相关部门和环保要求集中收集，储存至采购人指定的危废储存地点，并建立完善的收集台账，废液处置及收集场地由我院负责。
- 7、严格按照污染源在线自动检测系统各设备的使用说明书和操作规程操作及维护设备，按维护周期进行维护和耗材更换。

8、定期更换在线设备所需药剂，保证药剂在保质期内，不得因药剂过期未及时更换造成在线监测仪表数据异常。采购人不再另行支付任何费用。

9、运维期间，供应商需保证仪表内管路系统和仪表元器件的清洁，不得因管路系统或仪器仪表的卫生问题影响进行检测的水质，造成在线监测仪表数据异常。

10、负责配合环保部门对在线系统的例行及临时性比对监测、检查、监督工作，保障在线仪表运行正常，并按要求报送相关监测数据及报表。

11、负责完成在线仪表的强制检定工作，并取得证书。

12、现场服务各项记录完整、规范，并放置整齐。

13、本采购文件中如未列举的维护事项，按照《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019 代替 HJ\_T 355-2007）中的运行与日常维护要求负责现场监控仪器日常运行维护管理。

14、运营维护期间所有配件及耗材损坏或故障均由供应商维修及更换，包括手工余氯比对药剂。采购人不再另行支付任何费用。

15、供应商应具备药剂实验室和在线监测仪器的备用仪器，同时应配备相应仪器参比方法实际水样比对试验装置。

16、具体要求如下：

序号	维护系统名称	维护周期	易损件更换或维护要求
1	采样系统（水质采样器）清洗	1次/周	1) 将采样底阀清洗，采样管路清洗，必要时更换采水底阀。 2) 如管路堵塞，采用 3%稀盐酸，对透明采样管进行清洗。清洗完毕后 15 分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉。 3) 恢复取水管路原状。 4) 对总排口在线监测仪器抽水泵进行维护保养。 5) 检查水质采样器泵管是否需要更换。
2	数采仪	1次/周	1) 确保在线检测仪器与数采仪的连接一一对应正确且牢固。 2) 通过现场观察在线监测仪器与数采仪之间数据是否正确，无误差。 3) 检查数采仪状态数据传输和报警灯，确保数据传输和报警正常。 4) 检查数采仪的系统时钟是否与北京时间一致。

序号	维护系统名称	维护周期	易损件更换或维护要求
3	CODcr 在线监测仪、氨氮在线监测仪、PH 在线监测仪、余氯在线监测仪	1 次/周	1) 检查分析仪加热模块是否正常，更换加热丝（1 次/每年）。 2) 更换试剂，对仪器进行标定，标液核查（1 次/月）。 3) 清除反应室内水垢，疏通管道，定期更换连接管路配件。 4) 确保各个蠕动泵工作正常，对蠕动泵进行计量校正（1 次/月），对磨损的蠕动泵管进行更换(1 次/季度)。 5) 更换全套水样、试剂管路（1 次/年）。 6) 测试观察各泵阀是否运行正常，必要时进行清洗。 7) 检查温度传感器温度测量是否正常，用带温度感应的万用表进行测试，更换温度传感器（1 次/年）。 8) 检查 PH 及余氯电极是否老化，是否需要更换。

#### ★四、商务要求

- 1、服务期限：自合同签订之日起一年。
- 2、服务地点：成都市第五人民医院院内采购人指定地点。
- 3、付款方式：服务期满半年后，经采购人确认，供应商向采购人提供的正规增值税发票，采购人在收到发票后二十个工作日内向供应商支付合同金额的 50%，合同到期后，经采购人确认，供应商向采购人提供的正规增值税发票，采购人在收到发票后二十个工作日支付合同金额的 50%。
- 4、报价说明：本项目报价按金额报价，报价应为包干价，包含维修、清理、培训、检定、人工、耗材等所有含税费用，采购人不再支付其他任何费用。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。

## 第五章 评分标准

### （本项目采用综合评分法）

序号	评分因素及分值	权值(%)	评分标准
1	报价 (30分)	30	满足采购文件要求且最终确认价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分计算公式为： 得分=(评审基准价 / 最终确认价) × 30% × 100。
2	项目实施 方案 (20分)	20	供应商根据本项目特点提供具体实施方案，至少包含： 1、运维具体方案； 2、日常操作管理； 以上方案内容阐述清晰，逻辑合理，满足项目需求的得 20 分；每缺少一项扣 10 分，每一项描述有缺陷、不完整、逻辑不清晰或佐证资料不能支撑的扣 5 分；扣完为止，不提供方案不得分。
3	质量保障 措施 (30分)	30	供应商根据本项目特点提供具体质量保障措施，包括但不限于： 1、质量控制目标； 2、异常处置措施； 3、应急管理机制； 4、设备正常运行质量保证。 以上措施全面、具体、可行、满足实际需求的得 30 分；每有一项缺项扣 7.5 分，每一项描述有缺陷、不完整、逻辑不清晰或佐证资料不能支撑的扣 3.75 分，扣完为止。不提供方案不得分。
4	服务团队 (10分)	10	供应商为本项目配备的运维人员应具备相应资质： 1、具有环境污染治理设施运行人员考试合格证书（自动监控（水）运行工）的得 5 分/人。 2、具有环境保护专业技术人才培训证书（废水监测）的得 5 分/人。 <b>注：以上人员资质同一人可重复得分，且均需提供人员名单及相应证书复印件加盖供应商公章，不提供不得分，本项最高得 10 分。</b>
5	业绩 (10分)	10	提供 2022 年 1 月 1 日起至今类似项目业绩证明材料，每提供一个得 2 分，本项最高得 10 分。 <b>注：提供合同复印件加盖供应商公章</b>
合计	100 分	100	

## 第六章 响应文件格式

(响应文件封面)

项目名称：

项目编号：

# 响应文件

供应商名称（公章）：

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：

联系方式（移动电话）：

日期：        年        月        日

## 一、比选申请函（实质性要求）

成都市第五人民医院：

我方全面研究了“\_\_\_\_\_项目”采购文件（项目编号：\_\_\_\_\_），决定参加贵单位组织的本项目的比选。我方授权\_\_\_\_\_（姓名、职务）代表我方（比选申请人单位名称）全权处理本项目比选的有关事宜。

1. 我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，投标价为详见报价表。

2. 一旦我方中选，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证向采购人提供符合采购要求和标准的服务，并交付采购人验收。

3. 我方为本项目递交的响应文件正本 1 份，副本 1 份，电子版 1 份。

4. 我方递交的电子版响应文件与纸质版响应文件完全一致，若电子与纸质文件不一致，由此导致的后果自行承担。

5. 我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与比选报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6. 我方同意所递交的响应文件在递交响应文件截止日起计算 120 天的比选有效期内有效，在此期间，我方将受此约束。

7. 我方如中选，承诺将按照采购文件规定的付款方式、服务时间、地点等内容严格履约，如不按采购文件要求履约，自愿承担全部责任。

8. 我方如用虚假材料或恶意方式提出质疑，将承担相应的法律责任。如有上述行为，我方将无条件承担贵单位相关的调查论证费用。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

## 二、具有独立承担民事责任的能力（实质性要求）

（按第三章要求提供，盖单位公章）

### 三、法定代表人（单位负责人）授权书(实质性要求)

成都市第五人民医院：

本授权声明：XXXX XXXX（比选申请人单位名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、职务）为我方“XXXX”项目（编号：XXXX）比选活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关比选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：\_\_\_\_\_（签字或者加盖个人名章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

授权代表签字：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

2025年 月 日

注：

- 1、供应商委托其他人（非法定代表人或非单位负责人）参与本项目比选时适用此格式；
- 2、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。
- 3、应附法定代表人（单位负责人）身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。
- 4、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照。
- 5、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

比选申请人单位名称：\_\_\_\_\_

单位性质：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_系

（比选申请人单位名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正、反面复印件

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

日期：XXXX

注：法定代表人或单位负责人亲自参与本项目比选时适用此格式。

## 四、承诺函(实质性要求)

成都市第五人民医院:

本单位 XXXX (供应商名称) 参加 XXXX (项目名称) 的采购活动, 并已知晓限制性供应商的要求, 现本单位郑重承诺如下:

一、具备本项目规定的资格条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件;
- (七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、本单位承诺在参加本项目政府采购活动前三年中本单位及其现任法定代表人(单位负责人)、主要负责人不具有行贿犯罪记录。

三、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求, 如对采购文件有异议, 已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济, 不存在对采购文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

四、参加本次采购活动, 不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动; 不存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形; 不存在在同一合同项下的采购项目中, 同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人。

五、我单位不存在列入医院黑名单库的情形。

六、响应文件中提供的能够给予我单位带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、我方保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务(包括部分使用), 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经

济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。除非采购文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。我方若将在比选项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，我方提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如采用了我方所不拥有的知识产权，则在报价中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

八、所提供产品涉及国家规定强制采购范围内的，均符合相关要求。

九、我方承诺没有为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

十、我方将严格按照相关法律法规的要求参与医院采购活动，积极配合医院营造风清气正的亲清营商环境。不以现金、红包、回扣、有价证券、贵重礼品等任何形式影响采购人采购行为。

十一、我单位郑重承诺：不组织、不参与任何陪标、围标、串标行为；绝不以他人名义投标，不以任何弄虚作假的方式参加投标。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

日期：XXXX

注：1、供应商在参加采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履行过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚(处理)的，不能认定为具有良好的商业信誉。

2、供应商作出以上承诺即视为满足该条件，无需另行提供证明材料。

## 五、具备该项目特定资格要求的证明材料

(如适用) (格式自拟)

## 六、报价表

### 首次报价表

项目名称		
项目编号		
项目内容		
总报价	按金额报价 (单位：元/年)	小写： 大写：

注：1、请认真阅读第四章相关要求，并按照采购文件第四章商务要求以金额报价，报价包括供应商完成本项目所需的一切费用。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

### 最终确认表

项目名称		
项目编号		
项目内容		
报价	按金额报价 (单位：元/年)	小写： 大写：
补充承诺事项		

- 注：1、按照采购文件第四章商务要求以金额报价，报价包括供应商完成本项目所需的一切费用；
- 2、本最终确认表不需要封装在响应文件中；
- 3、最终确认表是在通过相关评审后，向评审小组单独递交，需由法定代表人或授权代表在最终报价时填写，并加盖投标供应商鲜章；
- 4、比选谈价现场通过评审小组补充承诺事项需在最终确认表“补充承诺事项”中逐一填写；若与响应文件不一致的，以最终确认表为准。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

## 七、技术、服务要求应答表

序号	采购文件要求	响应文件响应情况	偏离情况	佐证材料对应响应文件页码
1				
2				
...				

填表说明：

1. 供应商必须按第四章采购需求中“三、技术要求”的内容据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格并按规定追究其相关责任。
2. 偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX

## 八、 商务应答表

序号	采购文件要求	响应文件响应情况	偏离情况	佐证材料对应响应文件页码
1				
2				
...				

填表说明：

1. 供应商必须按第四章采购需求中“四、商务要求”的内容据实逐条填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格并按规定追究其相关责任。
2. 偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称：XXXX（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字）：XXXX

日期：XXXX



## 十、实施方案

(格式自拟)

## 十一、供应商其它证明材料

(格式自拟)